



איכות מים - ינואר - מרץ 2015

מתכות כבדות			בדיקות כימיות			בדיקות מיקרוביאליות						
מק"ל			מק"ל	NTU	מג"ל	cfu/100ML					יחידות	
10	1000	1400	100	1	1.7	cfu/100ML<1					תקן מותר	
עופרת	ברזל	נחושת	טריהלומתניום מק"ל	עכירות	פלואור	אחוז תוצאות חריגות	תוצאות חריגות	אחוז תוצאות תקינות	תוצאות תקינות	אחוז ביצוע	מספר בדיקות שבוצעו ע"פ תוכנית הדיגום	מספר מתוכנן ברשת
			1	0.33	0.17	0%	0	100%	86	100%	86	86