



פרט א'

קנ"מ 1:10

הערות:

1. כל המידות במ"מ
2. צביעת הפרופילים לפי ת. י. 1225
   - הוראות מהנדס ראשי 421.008 לרמת קורוזיו ביות גבוה.
3. פרופילי פלדה L-316 100X100X2.65 $Z_x = 32.6\ cm^3$





פרט ג'

שבכת דריכה מעל תעלה

קנ"מ 1:25



פרט ד'

ש.א. ,מנומטר ומתמר

קנ"מ 1:25



הערה: כל החומרים מפלב"מ L-316.

פרט ו'

שלה לתמיכת צינור

קנ"מ 1:25



פרט ז'

שרוול לצינור איוורור

קנ"מ 1:25





פרט רשת מגוב ידני

קנ"מ 1:25



פרט תושבת משאבה

קנ"מ 1:25



פרט ח'

חיבור מנומטר ומתמר לחץ

קנ"מ 1:25



פרט ב'

קנ"מ 1:10

ו. כל המידות במ"מ



חתך ה' - ה'



חתך ח' - ח'



חתך ו' - ו'

0	02.05.23	שרטוט חדש	
עדכון	תאריך	תיאור העדכון	חתימה

לעיון ▨ | למכרז ☐ | לביצוע ☐

י. שיפרים מהנדסים יועצים - דרך יפו 145, חיפה ת.ד. 9893 3100703
טל : 04 - 8650396
פקס : 04 - 8650390

הוכן עבור :

תאגיד עין נטפים

נושא התכנית :

אילת

תחנה שאיבת לשפכים "שדה תעופה"

תכנית פרטים

תכנן :	א.שפרים
שרטט :	י.אורלבסקי
בדק :	א.שפרים
אישר:	י.שפרים
תאריך:	23.05.21
קנ"מ :	1 : 50
גיליון: 9	מתוך:
תכנית מס :	361/18-0521-10