



תוכנית הגג




הערות:

1. בטון ב-30.
2. בטון גרנוכית יכיל צמנט לבן וגרנוכית עדין בגוון בהיר.
3. לאחר טיפול מתאים יתקבל מראה חיצוני של גרנוכית.
4. עובי כיסוי בטון מינימלי - 4 ס"מ.
5. יש לבצע קיטומים 1.5/1.5 ס"מ בכל פינות המבנה.
6. האינסרטים להרמה יהיו מסוג R24 תוצרת PFEIFER או שווה ערך, מנירוסטה, הברגה M24, עומס עבודה 2.5 טון, עם פקק.
7. היצור יספק לולאת הרמה מסוג R24 תוצרת PFEIFER או שווה ערך, מגולוונות, הברגה M24, עומס עבודה 2.5 טון.
8. משקל בטון - 1.5 טון.
9. תכנית ייצור של גומחת הבטון - ראה שרטוט NCD5221.
10. תכנית כללית של גומחת בטון ללא גג - ראה שרטוט NCD4993.
11. ניתן להוסיף ולהתקין גומחת בטון ללא זיו אחורי, אך ורק כשהגומחה צמודה לקיר קיים מבטון מזויין, ושהגומחה תעוגן לקיר הבטון באמצעות 2 עוגני ג'מבו 1/2".
12. המידות בסי"מ.

פרט א




פרט חיבור הארון לקיר




מדור פיתוח מבני רשת, מחלקת קווי רשת עיליים


מבט ה




מבט א (חזית)




חתך ב - ב



חתך ז - ז



חתך ג - ג



|                                      |  |                                                  |  |             |  |             |  |          |  |              |  |        |  |          |  |                                                                       |  |       |  |       |  |
|--------------------------------------|--|--------------------------------------------------|--|-------------|--|-------------|--|----------|--|--------------|--|--------|--|----------|--|-----------------------------------------------------------------------|--|-------|--|-------|--|
| חברת החשמל לישראל בע"מ               |  | מ.נמוך                                           |  | מק"ט:       |  | שם          |  | תאריך    |  | מבצע         |  | 2      |  | 24.11.11 |  | הוסף פתח ברצפה, הפתח האחורי בקיר שונה לפתח חלקי ובוטל איטום חלק תחתון |  | יוליה |  | ח.דוד |  |
| THE ISRAEL ELECTRIC CORPORATION LTD. |  | גומחת בטון לארון פוליאסטר גודל "ס" מ.ג. 630 אמפר |  | עם גג       |  | ח.דוד       |  | 22.05.08 |  | בדק          |  | 1      |  | 23.09.08 |  | עודכנו הערות                                                          |  | יוליה |  | ח.דוד |  |
| הרשת הארצית                          |  | תכנית כללית                                      |  | מק"ט 962951 |  | י.סמוחה     |  | 22.05.08 |  | מאשר         |  | מס'    |  | תאריך    |  | שינוי                                                                 |  | מבצע  |  | בדק   |  |
| A3                                   |  | ק"מ                                              |  | SCALE       |  | מספר השרטוט |  | DRG. NO. |  | NCD 4992 / 2 |  | מיתאיר |  |          |  |                                                                       |  |       |  |       |  |