



הנחיות למתן אישורי חפירה ליזמים וקבלנים

1. על המבקש להגיש למזכירת הנדסה בתאגיד את תיק העירייה הכולל בין השאר :
 - 1.1 טופס טיוולים - 2 העתקים + תוכנית ביצוע של הקבלן
 - 1.2 תוכניות מדידה מפורטות של אתר העבודה כולל תרשים סביבה – 2 העתקים + תוכנית אלק' ב-DWG.
 - 1.3 טופס התאגיד המצ"ב, חתום ע"י מפקח הפרויקט והקבלן המבצע – 2 העתקים
2. חל איסור מוחלט לשתול עצים מעל קווי מים וביוב, יש לשנות את התוכניות בהתאם להנחיה זו ולמקם עצים במרחק מינימאלי של 2 מטר לפחות מתשתיות התאגיד כולל מגביל שורשים. במידה ולא ניתן לעמוד בתנאי זה, על היזם להציג פתרון להגנה על קווי מים וביוב.
3. בסיסי עמודי תאורה ימוקמו מעל במרחק של 1 מטר לפחות מקווי מים או ביוב.
4. בניית פרגולות תעשה כך שתשתית העמודים לא תמוקם מעל קווי מים וביוב. במידה והדבר אינו מתאפשר, יש להסיט את עמודי התמיכה של הפרגולה ולשמור על מרחק של 1 מטר לפחות מקווי המים והביוב.
5. במידה ונדרש חיבור לגיבון, יש לסמנו בתוכנית כולל חישוב ספיקות.
6. חציית תשתיות מים תעשה מתחת לקווים ובעומק מינימאלי של 0.5 מקו המים. במידה ולא ניתן, החצייה תעשה אך ורק בשרוולים, יש לסמן שרוולים אלה בתוכנית ההגשה.
7. יש לשמור בתוכנית ובפועל על מרחק אופקי של 1 מטר לפחות מתשתיות מים וביוב.
8. בזמן עבודות הקבלן בשטח, יוחזק על ידו תיק אישורי החפירה הכולל את כל תנאי התאגיד והתוכניות המאושרות.
9. תחילת העבודה מותנית בסיוור מקדים משותף של מפקח הפרויקט מטעם היזם, הקבלן ומפקח התאגיד.
10. חובה לתאם עם מפקח התאגיד בכתב, 72 שעות מראש לפני תחילת ביצוע העבודה.
11. על מפקח הפרויקט מטעם היזם ועל הקבלן המבצע את העבודה חלה אחריות מלאה על כל פגיעה בתשתיות המים והביוב (כאלה שסומנו בתוכניות וכאלה שלא), האחריות הינה בלעדית של מבצע הפרויקט והוא יישא בכל עלויות התיקון כולל בין השאר, חיוב בגין כמויות המים שזרמו ו/או נזקים שנגרמו מכך לצד שלישי.
12. תשתיות מרכזיות/ראשיות – חפירות גישוש לגילוי תשתיות אלה תעשנה אך ורק בכלי צמ"ה קטנים וכלל ללא שיניים.
13. כל שינוי/הסטה מתוואי מתוכנן או שינוי מהתוכנית המאושרת, יועבר לאישור התאגיד לפני ביצוע.
14. בחתימתי זו הנני מתחייב לעבוד בהתאם לתנאים הרשומים כאן.

